

Uchádzač:	Global Facility s.r.o.
Sídlo:	Bratislava, Račianska 153
IČO:	44 286 902

Dom Tretieho veku, ul. Polreckého č. 2, Bratislava - ELEKTROINŠTALÁCIA					
Č. posch.	Rozvážač	Číslo bunky	Závady	Rozsah prác	Cena v EUR s DPH
prízemie	RP		nedrží hl. vypínač	upevniť	3,60 €
prízemie	RP		nefunkčný zámok	vymeniť	19,80 €
prízemie		č. d. 0-9	chýba kryt svietidla v kúpeľni	vymeniť svietidlo	36,12 €
prízemie		č. d. 0-9	zo steny trčia dva káble pod napätím	odizolovať, odpojiť	10,80 €
suterén		č. d. 246	nekompletná zásuvka	vymeniť	15,75 €
12		č. d. 235	v kúpeľni chýba kryt svietidla	vymeniť svietidlo	25,32 €
12		č. d. 233	v kuchyni zásuvka bez kolíka	vymeniť	15,75 €
12		č. d. 237	uvolnená zásuvka pri linke, uvoľnený kolík	vymeniť	15,75 €
12		č. d. 237	uvolnená zásuvka pri linke, uvoľnený kolík	vymeniť	15,75 €
12		veľká klubovňa	chýbajú dve lampy (visia drôty)	doplniť lampy	67,79 €
12	JOP III.A		chýba uzáver na rozvážači	doplniť	19,80 €
11		č. d. 230	pri balkóne uvoľnený kolík v zásuvke	vymeniť	15,75 €
11		č. d. 229	uvolnená zásuvka v kúpeľni	vymeniť	15,75 €
11		č. d. 227	v kúpeľni uvoľnené dve zásuvky	vymeniť	31,50 €
11		č. d. 216	v kúpeľni chýba kryt svietidla	vymeniť svietidlo	36,12 €
11		č. d. 230	uvolnená zásuvka v kúpeľni	vymeniť	15,75 €
11		č. d. 230	pri balkóne voľný kolík v zásuvke	vymeniť	15,75 €
11		č. d. 229	zásuvka uvoľnená v kúpeľni	vymeniť	15,75 €
11		č. d. 229	prasknutý kryt na dvojzásuvke v kuchyni	vymeniť	18,45 €
11		č. d. 212	chýba kryt svietidla v kúpeľni	vymeniť svietidlo	36,12 €
11		č. d. 219	v kúpeľni uvoľnené svietidlo bez krytu	vymeniť svietidlo	36,12 €
10		č. d. 192	v kúpeľni chýba kryt svietidla	vymeniť svietidlo	36,12 €
10		č. d. 200	holé vodiče nad linkou	odizolovať , odpojiť	10,80 €
10		č. d. 205	uvolnená zásuvka v kúpeľni	vymeniť	15,75 €
10		č. d. 206	v kúpeľni chýba kryt svietidla	vymeniť svietidlo	36,12 €
10		č. d. 193	v kuchyni uvoľnený kolík	vymeniť	15,75 €
9		č. d. 172	poškodený dvojjvypínač	vymeniť	18,45 €
9		č. d. 172	v kúpeľni chýba kryt svietidla	vymeniť svietidlo	36,12 €
9		č. d. 182	v kúpeľni poškodená zásuvka	vymeniť	15,75 €
9		č. d. 187	uvolnená zásuvka v kúpeľni	vymeniť	15,75 €
9		č. d. 180	chýba kryt svietidla v kúpeľni	vymeniť svietidlo	36,12 €
9		č. d. 178	uvoľnený kolík v zásuvke nad linkou	vymeniť	15,75 €
8		č. d. 159	uvoľnený kolík v zásuvke pri linke	vymeniť	15,75 €
8		č. d. 158	chýba kryt svietidla v kúpeľni	vymeniť	36,12 €
8		č. d. 152	odpojený vodič PEN v zásuvke v skrini	pripojiť	7,20 €
8		č. d. 151	uvolnená zásuvka pri balkóne	vymeniť	15,75 €
8		č. d. 169	chýba kryt svietidla v kúpeľni	vymeniť svietidlo	36,12 €
8		č. d. 168	chýba kryt svietidla v kúpeľni	vymeniť svietidlo	36,12 €
8		č. d. 168	v kuchyni v skrini sa hýba kolík na zásuvke	vymeniť	15,75 €
8		č. d. 165	v obývačke visí lampa na kábloch a nie je uzemnená	upevniť a uzemniť	9,00 €
8		č. d. 163	uvoľnený kolík v zásuvke pri linke	vymeniť	15,75 €

8		č. d. 162	v kúpelni chýba kryt svietidla	vymeniť svietidlo	36,12 €
7		č. d. 137	chýba kryt svietidla v kúpelni	vymeniť svietidlo	36,12 €
7		č. d. 131	poškodená zásuvka	vymeniť	15,75 €
7		č. d. 146	zásuvka pri práčke poškodená	vymeniť	15,75 €
7		č. d. 144	poškodené svetlo v kúpelni	vymeniť	36,12 €
7		č. d. 134	kábel voľne položený nad linkou	zaizolovať	7,20 €
7		č. d. 148	chýba kryt svietidla v kúpelni	vymeniť svietidlo	36,12 €
6		č. d. 119	nad linkou živé drôty	odizolovať, odpojiť	10,80 €
6		č. d. 113	uvolnené svietidlo v kúpelni	upevniť	12,60 €
6		č. d. 116	zásuvka bez kolíka	vymeniť	15,75 €
6		č. d. 117	voľný kábel nad linkou	odizolovať, odpojiť	10,80 €
6		č. d. 115	uvolnená zásuvka v kúpelni	vymeniť svietidlo	15,75 €
6		č. d. 128	zásuvka pri balkóne odpojený vodič PEN	pripojiť	7,20 €
6		č. d. 127	chýba kryt svietidla v kúpelni	vymeniť svietidlo	36,12 €
6		č. d. 123	zásuvka bez vodiča PEN	pripojiť	7,20 €
6	JOP III.A		nefunkčný zámok dverí	vymeniť	19,80 €
6		č. d. 129	uvolnené svietidlo v kúpelni	upevniť	3,60 €
6		č. d. 121	chýba kryt svietidla v kúpelni	vymeniť svietidlo	36,12 €
5		č. d. 105	v kúpelni holé svorky	vymeniť	9,00 €
5		č. d. 104	uvolnená zásuvka v kúpelni	vymeniť	15,75 €
5		č. d. 109	kryt na zásuvke v kúpelni uvoľnený	vymeniť	15,75 €
5		č. d. 107	chýba kryt svietidla v kúpelni	vymeniť svietidlo	36,12 €
5		č. d. 91	uvolnené svietidlo v kúpelni	upevniť	3,60 €
5		č. d. 94	uvolnené svietidlo v kúpelni	upevniť	3,60 €
5		č. d. 95	uvolnený kolík v zásuvke	vymeniť	15,75 €
5		č. d. 96	nepripojený vodič PEN na zásuvke v chodbe	pripojiť	7,20 €
5		č. d. 97	v kúpelni chýba kryt svietidla	vymeniť svietidlo	36,12 €
4		č. d. 79	uvolnená zásuvka v kúpelni	vymeniť	15,75 €
4		č. d. 79	dotiahnuť skrutky na zásuvke v kuchyni	dotiahnuť	3,60 €
4		č. d. 81	uvolnené svietidlo v kúpelni	upevniť	3,60 €
4		č. d. 81	stredný istič nefunkčný	vymeniť	26,55 €
4		č. d. 82	poškodená zásuvka	vymeniť	15,75 €
4		č. d. 85	uvolnené svietidlo v kúpelni	upevniť	3,60 €
4		č. d. 85	uvolnená zásuvka v kúpelni	vymeniť	15,75 €
4		č. d. 86	poškodená zásuvka v skrini	vymeniť	15,75 €
3		č. d. 51	vodič nad linkou pod napätím odizolovaný	zaizolovať, odpojiť	10,80 €
3		č. d. 60	kábel nad linkou pod napätím	zaizolovať, odpojiť	10,80 €
3		č. d. 63	uvolnená zásuvka v kúpelni	vymeniť	15,75 €
3		č. d. 68	poškodená zásuvka v skrini	vymeniť	15,75 €
3		č. d. 68	živý vodič nad linkou	odizolovať, odpojiť	10,80 €
3		č. d. 52	svietidlo uvoľnené v kúpelni	upevniť	3,60 €
2		č. d. 44	zásuvka v kúpelni uvoľnená	vymeniť	15,75 €
2		č. d. 47	kábel nad linkou pod napätím	odizolovať, odpojiť	10,80 €
1		č. d. 29	dotiahnuť spoje v zásuvkách	dotiahnuť	3,60 €
1		č. d. 28	uvolnená lampa v kúpelni	upevniť	3,60 €
1		č. d. 27	uvolnené svietidlo v kúpelni	upevniť	3,60 €
1		č. d. 27	uvolnené spoje v rozvádzači	upevniť alebo vymeniť	3,60 €
1		č. d. 25	kryt na svietidle v kúpelni uvoľnený	upevniť	3,60 €
SPOLU s DPH					1 637,54 €

Dom Stravovacieho zariadenia, ul. Polereckého č. 2, Bratislava - ELEKTROINŠTALÁCIA					
Č. posch.	Rozvádzač	Číslo bunky	Závady	Rozsah prác	Cena v EUR s DPH
suterén jed.	RS 2		poistka garáž 3xE27/20A - chýba dotykový krúžok	vymeniť poistkový spodok	16,20 €
suterén jed.	RS 2		nefunkčné uzatváranie dverí	vymeniť zámok	19,80 €
suterén jed.	RVZT		2x vývod odpojený pod napätím	odstrániť al. odizolovať	7,20 €
suterén jed.	RCH 2		vývody pod napätím vo vypnutom stave	rozdávzač vypnutý, odstrániť vývody al. odizolovať	7,20 €
suterén jed.	RCH 2		stredný kompresor odpojený	odpojiť v inšt. krabici (voľné vodiče)	7,20 €
suterén jed.		sklad zemiakov	rozbité svietidlo bez trubice	doplniť trubicu, opraviť alebo vymeniť svietidlo	70,75 €
suterén jed.		škrabka	káblový prepoj do kuchyne voľne visí s inšt. krabicou	upevniť kábel aj krabicu	10,80 €
		kuchyňa	šedá, otvára sa	vymeniť zásuvku	15,75 €
SPOLU s DPH					154,90 €

Dom Tretieho veku, Polereckého č. 2, Bratislava - Bleskozvod		
Závada	Rozsah prác	Cena v EUR s DPH
skorodované skúšobné svorky	premazanie, očistenie/ošetrovanie ochr. náter	36,00 €
odpojený zvod č. 10 (nad spojovacou budovou)	upevnenie	10,80 €
trojuholník, pri uzem. č. 4 a 5 je vo vrchnej časti odpojený	pripojiť (doplniť konzolu)	9,00 €
oplechovanie budovy neprípojené k uzem. sústave	pripojiť	10,80 €
na blesk. sústavu nie je pripojená parabola (satelit)	pripojiť	27,00 €
uzem. č. 5 je uvoľnený mimo konzoly	pripojenie	5,40 €
SPOLU s DPH		99,00 €

Dom Stravovacieho zariadenia, Polereckého č. 2, Bratislava - Bleskozvod		
Závada	Rozsah prác	Cena v EUR s DPH
skorodované skúšobné svorky	premazanie, očistenie/ošetrovanie ochr. náter	36,00 €
uzem. č. 3, uvoľnený ochr. Trojuholník	upevnenie	12,60 €
neprípojené oplechovanie nadstavby, klimatizácia, kovové komíny odvetrávania	pripojenie k uzemňovacej sústave	45,00 €
pri uzem. č. 1 a 3 odpojené kovové časti od uzem. súst.	pripojenie k uzemňovacej sústave	9,00 €
SPOLU s DPH		102,60 €

Cena celkom s DPH	1 994,03 €
--------------------------	-------------------

Poznámka k nacenieniu:

Cenu je potrebné uviesť vrátane použitého materiálu